

УТВЕРЖДЕНО
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
по решению проблем инвалидов и других
маломобильных групп населения
в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан
№ 2 от «26» мая 2011г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ**

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

1. Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ю.Гагарина, 36/2, телефон/факс (347)-236-42-20

3. Район городского округа город Уфа: Октябрьский район

4. Ведомственная принадлежность объекта: оперативное управление

5. Пользователь объекта и основание пользования: контракт оперативного управления от «05» апреля 2007 года, № 17 – ОУ

6. Вид деятельности: образование

7. Форма собственности объекта: муниципальная

8. Размещение объекта: отдельно стоящее здание 3 этажное

9. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта: 1991 / -

10. Объем предоставляемых услуг: 820 человек

11. Анкеты доступности элементов здания заполняются на основании натурного обследования для различных категорий инвалидов:

Анкеты и приложения заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, в таблице ставится слово «нет». Инструкции по заполнению анкет и приложений приведены в примечаниях к паспорту и методических указаниях по обследованию доступности социально значимых объектов для инвалидов.

Анкета №1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	1.1. Крыльцо или входная площадка			-	Привести в соответствие
	Высота площадки		норматив не установлен	-	Привести в соответствие
	Площадка (размер в плане)	О, С, Г	не менее 1×2,5 м	-	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	-	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	Привести в соответствие
	Поручни (ограждение), при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	Привести в соответствие
	Нескользящее твёрдое покрытие: - уклон поперечный	К, О, С	наличие 1-2%	-	Привести в соответствие
	Навес	К, О	наличие	-	Привести в соответствие
	Водоотвод (дренаж) - ширина просветов водосборных решеток	К, О	наличие не более 1,5 см	-	Привести в соответствие
	1.2. Лестница наружная			-	Привести в соответствие
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 1,35 м	-	Привести в соответствие
	Уклоны лестниц	О, С, Г	не более 1:2	-	Привести в соответствие
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз	О О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	-	Привести в соответствие

1	2	3	4	5	6
	1.3.Пандус наружный			-	Привести в соответствие
	Ширина марша	К	не менее 1,0 м	-	Привести в соответствие
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12	-	Привести в соответствие
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	-	Привести в соответствие
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	-	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	К О К, О	70 см 90 см не менее 30 см	-	Привести в соответствие
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	Привести в соответствие
	Наружный подъёмник: - вертикальный - наклонный	К, О	наличие наличие	-	Привести в соответствие
40	1.4.Тамбур			-	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	Привести в соответствие
	Габариты тамбура: глубина × ширина	К	не менее 180×220 см	-	Привести в соответствие
	Двери распашные, автоматические раздвижные: - ширина проёма в свету - высота порога (не применять вращающиеся двери и турникеты) - смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом (нижняя часть) - противоударная полоса в нижней части (на высоту)	К К К К	не менее 90 см не более 2,5 см 30-90 см от уровня пола не менее 30 см от уровня пола	-	Привести в соответствие

Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
15	2.1.Коридоры, холлы			-	Привести в соответствие
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К К К	не менее 1,5 м не менее 1,8 м не менее 1,8 м	-	Привести в соответствие
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 2,0 м	-	Привести в соответствие
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О К, О К, О К, О	не менее 90 см не менее 1,2 м не менее 1,2 м не более 2,5 см	-	Привести в соответствие
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г О К	не реже, чем через 25 м не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	-	Привести в соответствие
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	не менее 1,4 м не менее 1,5 м	-	Привести в соответствие
	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах - отдельностоящие	С	 не более 10 см не более 30 см	-	Привести в соответствие

1	2	3	4	5	6
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9 м	С	наличие барьера или ограждения	-	-
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	не более 1,3 см	-	-
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	не более 15 м	-	-
2.2.Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)				-	-
	- габариты кабины (глубина × ширина) - ширина дверного проёма - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	К К О	не менее 140×110 см не менее 85 см 900±25 мм	-	-
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	наличие	-	-
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К, О, С Г Г	наличие наличие наличие	-	-
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	не более 1,2 м	-	-
	Знак доступности	К, С	наличие	-	-
2.3.Пандус внутренний к лестнице №				-	Привести в соответствие
	Ширина: - при одностороннем движении - при использовании для эвакуации	К К	не менее 1,0 м не менее 1,8 м	-	-
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	-	-
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12 (8%)	-	-

1	2	3	4	5	6
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см	К	до 1/10 (10%)	-	-
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	-	-
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу	К, О К О К, С	наличие 70 см 90 см не менее 30 см	-	Привести в соответствие
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	Привести в соответствие
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	наличие	-	-
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	Привести в соответствие
	Пандус переносной	К	наличие	-	Привести в соответствие
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина×ширина, в случае применения)	К, О	не менее 1,2×0,9 м	-	-
	Эскалатор, травалатор	О	наличие	-	-
2.4.1. Лестница №1 (в зону оказания услуги)				-	Привести в соответствие
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 1,35 м	-	Привести в соответствие
	Уклоны лестниц	О, С, Г	не более 1:2	-	Привести в соответствие
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	не менее 30 см не более 15 см	-	Привести в соответствие
	Нескользящее, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	наличие	-	Привести в соответствие

1	2	3	4	5	6
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	не более 5 см	-	-
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	не менее 2 см	-	-
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	-
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз	О, С О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	-	-
	2.4. ____ Приложение №1. _____, при необходимости описания нескольких лестниц			-	-

Приложение №1. _____ к анкете №2, при необходимости описания нескольких лестниц

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
2.4. Лестница № (в зону оказания услуги)					
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 1,35 м	-	Привести в соответствие
	Уклоны лестниц	О, С, Г	не более 1:2	-	Привести в соответствие
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	не менее 30 см не более 15 см	-	Привести в соответствие
	Нескользящее, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	наличие	-	Привести в соответствие
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	не более 5 см	-	Привести в соответствие
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	не менее 2 см	-	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз	О, С О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	-	Привести в соответствие

Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
67	3.1.Обслуживание через прилавок/окно №			-	-
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	-
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м	-	-
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	-	-
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	-	-
	3.1. __. Приложение №1. _____, при необходимости описания нескольких прилавков/окон			-	-
	3.2.Обслуживание в кабинете № 17				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	-	Привести в соответствие
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	Привести в соответствие
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	Привести в соответствие
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	-	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	-	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	Привести в соответствие
	3.2. __. Приложение №2. _____, при необходимости описания нескольких кабинетов			-	-
	3.3.Зал (актовый зал) назначение			-	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	нет	за 60 см	-	Привести в соответствие

1	2	3	4	5	6
	Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	глубина× ширина не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	-	Привести в соответствие
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	Привести в соответствие
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	-	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	Привести в соответствие
	Доля мест в залах от общей вместимости	К, О, С, Г	не менее 5%	-	Привести в соответствие
	Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек	Г	не менее 4%	-	Привести в соответствие
	Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)	Г	не более 10 м	-	Привести в соответствие
	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)	К	не менее 1,8 м	-	Привести в соответствие
	Рассредоточенные выходы	К, О	не менее 2 шт.	-	Привести в соответствие
	Расстояние от места до эвакуационного выхода	К, О, С, Г	не более 40 м	-	Привести в соответствие
	Ширина прохода	К	не менее 1,2 м	-	Привести в соответствие
	3.3. __. Приложение №3. _____, при необходимости описания нескольких залов			-	-

Приложение №1. _____ к анкете №3, при необходимости описания нескольких прилавков/окон

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
3.1. Обслуживание через прилавок/окно № _____				-	-
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	нет	не более 80 см	-	-
	Пространство перед прилавком/окном	нет	0,9×1,5 м	-	-
	Ширина прилавка	нет	0,3-0,45 м	-	-
	Длина прилавка	нет	не менее 0,9 м	-	-
3.1. Обслуживание через прилавок/окно № _____				-	-
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	нет	не более 80 см	-	-
	Пространство перед прилавком/окном	нет	0,9×1,5 м	-	-
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	-	-
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	-	-
3.1. Обслуживание через прилавок/окно № _____				-	-
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	-
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м	-	-
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	-	-
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	-	-
3.1. Обслуживание через прилавок/окно № _____				-	-
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	-
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м	-	-
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	-	-
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	-	-

Приложение №2. ____ к анкете №3, при необходимости описания нескольких кабинетов

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	3.2. Обслуживание в кабинете №			-	-
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	-
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	-	-
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	-
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	-	-
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	-	-
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	-
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	-

Приложение №3. ____ к анкете №3, при необходимости описания нескольких залов

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	3.5. __Зал (спортивный зал) назначение			-	-
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	глубина× ширина не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	-	Привести в соответствие
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	Привести в соответствие
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	-	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	Привести в соответствие
	Доля мест в залах от общей вместимости	К, О, С, Г	не менее 5%	-	Привести в соответствие
	Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек	Г	не менее 4%	-	Привести в соответствие
	Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)	Г	не более 10 м	-	Привести в соответствие
	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)	К	не менее 1,8 м	-	Привести в соответствие
	Рассредоточенные выходы	К, О	не менее 2 шт.	-	Привести в соответствие
	Расстояние от места до эвакуационного выхода	К, О, С, Г	не более 40 м	-	Привести в соответствие
	Ширина прохода	К	не менее 1,2 м	-	Привести в соответствие

Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	4.1.Санузел			-	Привести в соответствие
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	Привести в соответствие
	Ширина дверного проёма	К	не менее 90 см	-	Привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	Привести в соответствие
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130×85 см 75×85 см наличие	-	Привести в соответствие
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г К К К, О К К, О	не менее 1 шт. 5% 2% не менее 90 см не менее 180×165 см наличие не менее 120×80 см наличие	-	Привести в соответствие
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	Привести в соответствие
	4.1. __. Приложение №1. _____, при необходимости описания нескольких туалетных комнат			-	-

**Приложение №1. ___ к анкете №4. Санитарно-бытовые помещения, при необходимости
описания нескольких туалетных комнат**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактически я величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	4.1. Санузел			-	Привести в соответствие
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	Привести в соответствие
	Ширина дверного проёма	К	не менее 90 см	-	Привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	Привести в соответствие
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130×85 см 75×85 см наличие	-	Привести в соответствие
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина - опорные поручни - зона для кресла- коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г К К К, О К К, О	не менее 1 шт. 5% 2% не менее 90 см не менее 180×165 см наличие не менее 120×80 см наличие	-	Привести в соответствие
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	Привести в соответствие

Анкета №5. Внутреннее оборудование

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	Комплексные системы (визуальные, звуковые и тактильные) средств непрерывной информации и сигнализации об опасности	К, О, С, Г	наличие информации об услугах, размещении помещений и путей эвакуации	-	-
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Уровень звука аварийной звуковой сигнализации, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА	К, О, С, Г	не менее 15 дБА в течение 30 с	-	-
	Визуальная информация на контрастном фоне (на высоте от уровня пола)		не менее 1,5 м, не более 4,5 м	-	Привести в соответствие
	Надписи: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость	С, Г К, С, Г С С	наличие не более 1,6 м не менее 7,5 см наличие	-	Привести в соответствие
	Указатели, пиктограммы: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость	С К, С С С	наличие не более 2,0 м не менее 7,5 см наличие	-	-
	Тактильные средства информации: - высота размещения - высота размещения в зоне путей движения - маркировка кабинетов приёма рядом с дверью, со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц	С С С С С	наличие 60-110 см 1,2-1,6 м. на высоте от 1,4 до 1,75 м наличие наличие	-	-

(обозначения этажей) - на кабинах санитарно-бытовых помещений	С	наличие		
Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее 1 шт.	-	Привести в соответствие
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее 1 шт.	-	Привести в соответствие
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте или на высоте 80 см	К	наличие	-	-
Рифлёное покрытие перед таксофоном (другим специализированным оборудованием) или отдельная плита высотой до 0,04 м (на расстоянии)	С	за 70-80 см до объекта	-	-
Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	Привести в соответствие
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м²	С	наличие	-	Привести в соответствие
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	-	Привести в соответствие
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	Привести в соответствие
Звуковая связь и аварийное освещение: - двусторонняя связь с дежурным из замкнутых пространств (помещений различного функционального назначения, кабинки туалета, лифта, лифтового холла и т.п.) - звонок или извещатель (в общественной уборной) соединённый с дежурной комнатой - кнопка звонка (в иных случаях)	К, О, С, Г К, О, С, Г К, О, С, Г	наличие наличие наличие	-	-
Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами	К, О, С, Г	не более 1:4	-	-

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства	К, О, С, Г	на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой вертикальной плоскости	-	-
Запоры и ручки дверей (с неровностями или опознавательными знаками осязаемыми тактильно) в технические и другие опасные помещения	С	наличие	-	-
Выключатели и розетки в помещениях		на высоте 0,8 м от уровня пола	-	Привести в соответствие
Яркая контрастная маркировка ударопрочных прозрачных дверей и ограждений - высота×ширина - уровень (от поверхности пешеходного пути)		не менее 10×20 см не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м	-	Привести в соответствие
Зона досягаемости приборов и устройств, технологического и другого оборудования: - при расположении сбоку от посетителя - при фронтальном подходе - поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания	К К К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола на высоте не более 0,8 м над уровнем пола	-	-

Анкета №6. Территория объекта

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	6.1.Вход на территорию				
	Проходы, проёмы в ограждении, не возвращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях одностороннего действия (ширина)	К, О, С	не менее 90 см	-	Привести в соответствие
	Элементы информации об объекте	К, О, С, Г	наличие	-	Привести в соответствие
	Знак доступности учреждения	К, О, С, Г	наличие	-	Привести в соответствие
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	-	Привести в соответствие
	6.2.Автостоянка посетителей				- Привести в соответствие
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-	Привести в соответствие
	Доля мест для транспорта инвалидов	К, О	не менее 10% (но не менее одного места)	-	Привести в соответствие
	Ширина зоны для парковки автомобиля на одну машину	К, О	350 см	-	Привести в соответствие
	Спецзнак и разметка	К, О	наличие	-	Привести в соответствие
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	-	Привести в соответствие
	6.3.Путь к главному (специализированному) входу в здание				- Привести в соответствие
	Ширина полосы движения	К	не менее 180см	-	-
	Площадки, при ширине полосы движения менее 180 см	К	не менее 160×160 см через каждые 60-100 м	-	Привести в соответствие
	Твёрдое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	К, О	наличие	-	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед объектом информации, началом опасного участка, изменения направления движения (на расстоянии)	С	за 80 см до объекта	-	Привести в соответствие

1	2	3	4	5	6
	Высота бордюрного камня в месте пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	не более 4 см	-	-
	Толщина швов покрытия	К, О	не более 1,5 см	-	-
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	К, О	не менее 5 см	-	-
	Уклон пути движения: - продольный - при устройстве съездов с тротуара - поперечный		не более 5% не более 10% , не более 10 м 1-2%	-	-
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	-	Привести в соответствие
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие	-	-
	Площадки отдыха с местами для сидения	К, О	через каждые 25-100 м	-	Привести в соответствие
	Открытые лестницы (дублируются пандусами или другими средствами подъема): - проступь - подступенок - поперечный уклон ступеней - ширина марша - поручни с двух сторон на высоте - рифленая полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии)	О С	не более 40 см не более 12 см 1-2%. не менее 1,35м 90 см за 80 см до объекта	-	Привести в соответствие
	Пандус: - высота подъема - уклон (%) - ширина - толщина параллельным участкам при прямом повороте (глубина) - высота бордюров - поручни с двух сторон (на высоте) - покрытие - рифленая полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии)	К, О К О К, О С	не более 80 см не более 1/12 не менее 1,0 м не менее 1,5 м не менее 5 см 70 см 90 см наличие за 80 см до объекта	-	Привести в соответствие
	Степешник:	К, О, С, Г	наличие	-	-

12. Выводы по результатам натурного обследования:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам объекта:

Входная группа – необходимо изготовление и установка пандуса

Пути движения на объекте – соответствуют установленным нормам

Зона оказания услуги - не заложено в проекте школы

Санитарно-бытовые помещения – отсутствуют санитарно-бытовые помещения для инвалидов

Внутреннее оборудование – имеются звуковые оповещатели и аварийное освещение

Территория объекта – необходимо изготовление пандуса для бордюров

13. Доступность услуги для инвалидов:

Вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания

Вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему)

Вариант «В» - обслуживание сотрудниками на дому без взимания дополнительной платы

Вариант «Г» - не обслуживаются

Категории инвалидов			
Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
В	В	Г	Г

14. Доступность элементов объекта для различных категорий инвалидов:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Наименование элементов объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Входная группа	нет	нет	нет	нет
Пути движения на объекте	нет	нет	нет	нет
Зона оказания услуги	нет	нет	нет	нет
Санитарно-бытовые помещения	нет	нет	нет	нет
Внутреннее оборудование	нет	нет	нет	нет
Территория объекта	да	да	да	да

15. Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	нет	нет	нет	нет
Объект ограниченно доступен, требуется частичная адаптация	да	да	нет	нет
Объект недоступен, требуется адаптация	нет	нет	нет	нет

16. Заключение о доступности объекта для инвалидов:

Объект полностью доступен для инвалидов нет

Объект недоступен для инвалидов следующих категорий _____

К, О, С, Г

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха
2. Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными
3. При необходимости описания нескольких элементов использовать дополнительные копии соответствующих приложений к анкетам
4. К анкетам прикладывается поэтажные планы БТИ. Нумерация обследуемых помещений заносится в графу 1 анкет.
5. Величину уклона в процентах определяют по формуле: $i = (H / L) * 100$.

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Председатель МОУ СОШ №17, Ракеев

должность

Михуров И.Р.

расшифровка подписи

« _____ » 20 ____ г.

Руководитель объекта

Директор МОУ СОШ №17

должность

Н.В. Миняева

расшифровка подписи

« _____ » 20 ____ г.

ЮГО:

а, в
Ы В
ЛЬНО